



CERRATO®
CHIUSURE METALLICHE

cerratospa.com

Comunicazione 19 luglio 2017

La Marcatura CE per le Porte Tagliafuoco

Con l'applicazione della marcatura CE la porta tagliafuoco riporta una marcatura unitaria ed è approvata per la libera circolazione in tutti gli stati membri delle UE.

La norma EN 16034 definisce il percorso per arrivare alla marcatura e si riferisce ad uno standard Europeo che specifica le caratteristiche tecniche per le chiusure metalliche resistenti al fuoco e per la tenuta al fumo. Il principale obiettivo di questa norma è quella di creare un'unica norma di riferimento per i paesi della comunità europea in modo da abbattere le barriere commerciali dovuti alle differenti normative vigenti in ogni singolo paese.

In merito a questo, il 28 ottobre 2016 è stata confermata dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **l'entrata in vigore della marcatura CE secondo la norma EN 16034 che riguarda le porte esterne pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta di fumo.**

Al momento la marcatura CE delle porte tagliafuoco riguarda solo le porte pedonali "esterne" che rispondono alla norma di prodotto EN 14351-1:2006 + A2_2016, ossia le porte che separano il clima interno dal clima esterno di una costruzione. *Definizione tratta dalla norma EN 14351-1:2006+ A2:2016.*

Va precisato inoltre che la marcatura CE delle porte pedonali "esterne" si può applicare volontariamente dal 1 novembre 2016 e diventerà obbligatoria dal 1 novembre 2019, invece le porte tagliafuoco pedonali "interne", che rappresentano la maggioranza del mercato, continueranno a essere obbligatoriamente omologate in base alle norme attualmente vigenti e non è possibile al momento stimare quando potranno essere marcate CE.